

ПТК диспетчеризации жилого комплекса «Шуваловский» (Москва, Мичуринский проспект, дом 5)

Программно-технический комплекс предназначен для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем жилого комплекса.

В комплект ПТК входят:

- Шкафы автоматики БУО-1, БУО-2, БУО-3, БУО-4, построенные на базе контроллеров **DirectLOGIC DL05**;
- Оборудование АСУД-248;
- АРМ диспетчера.

Контроллеры **DirectLOGIC DL05** в системе выполняют:

- непосредственное управление освещением в соответствии с заданным алгоритмом работы;
- сбор и передачу информации на компьютер диспетчера о состоянии осветительного оборудования.



Основные характеристики шкафов автоматики БУО:

Параметры	БУО-1	БУО-2	БУО-3	БУО-4
Кол-во каналов управления	6	12	18	24
Напряжение коммутации	~ 220 В			
Ток нагрузки	~ 5 А			
Протокол передачи информации	ModBus			
Время задержки включения	0.5 ~ 1.5 сек			
Температурный диапазон	0 ~ + 65 °С			
Напряжение питания	~ 220 В, 50 Гц			
Потребляемая мощность	макс. 20 Вт			